L'AIGUA

L'aigua, símbol de puresa transparent i cristal·lina, és un element fràgil i sensible a contaminacions diverses.

En la nostra societat de consum, abundància i confort, els diferents mètodes de producció industrials i agraris van carregant l'aigua d'elements indesitjables, que poden perjudicar la salut.

La qualitat de l'aigua distribuïda per la xarxa urbana, està correctament controlada pels municipis i compleix les normes oficials de potabilitat. En el cas d'aigües naturals (pous, fonts, rius...)aquest control no existeix, i per tant, la potabilitat ha de ser verificada per l'usuari.

ALGUNS CONSELLS PER A RECOLLIR LES SEVES MOSTRES

La manera de recollir la mostra d'aigua és una operació molt important, que demana cura i mètode; l'anàlisi que correspon a aquesta mostra ha de ser el més representativa possible de l'aigua que es vol controlar. Sol·liciti els pots esterilitzats de mostra al seu laboratori.

1.-Per una anàlisi bacteriològica a partir d'una aixeta:

1. Flamegi l'exterior de l'aixeta amb un encenedor de gas o passi una esponja xopa de lleixiu, per esterilitzar la sortida.
2. Deixi sortir l'aigua almenys un minut.
3. Obri el pot estèril en l'últim moment i ompli'l fins a dalt de tot; tanqui immediatament.
4. Anoti la data i l'hora en què s'ha pres la mostra.
5. Porti la mostra de seguida al laboratori: si no l'hi pot portar de seguida, posi-la al refrigerador (o en un lloc fresc a la foscor)

2.- Només per a anàlisis químiques:

1. Deixi córrer l'aigua almenys un minut.
2. Ompli el pot i buidi'l completament (per aclarir amb la mostra). Torni a omplir el recipient fins a dalt de tot i tanqui'l de seguida; procedeixi com als punts 4 i 5 ja esmentats



P09D02R00



A la Farmàcia vetllem per la seva salut

FARMÀCIA
MARTA ROIG MARTÍNEZ

P. d 'Anselm Clavé 23-25
08181 SENTMENAT
Telf. 937 150 384
Fax. 937 153 371
farmaciamroig@cofb.net
www.farmaciasentmenat.com

AIGUA POTABLE?

LABORATORI D'ANÀLISIS
Dra. R.REIG I RIUS

Junts et podem ajudar